

Maglegaard Skolen.

Hellerup.

4/10 11

Til Inspektionskontoret!

5 - OKT 1911

Jeg kommer dit - som allerede stik for ca.
 1/2 An sidder - at bede om at "Præsesion"
 i Børnehøjskolen blive efteret og grundt
 undersøgt. - de gik vist i nye Værelse -
 At de er i de bedste Rådning -
 Ordlyd

gent Mads Nielsen Bosted d. 7/10 1911

G. K. 1

a. 102 - 10 1/12

Er efteret d. 16/10.

A. J. Nielsen

SVEND KIRK MALER AHLMANN'S ALLE 9
BYGNINGS- & DEKORATIONS- TELEFON: HELRUP 112 x.
*** STORT LAGER AF TAPETER ***

HELLERUP, D. 27 juli 1915

28 JUL 1915

Tilbud

I henhold til de skrivelser af 26' do. skal jeg
hermed meddele, at jeg kan udføre malerarbejdet
i Maglegaardstetterens køkkentræ for kr. 225,-
og male værmønstret som bestemt - ialt
13 stk. - for kr. 160,- (ialt Trehundred
og ottetifend kroner)

Med respektfuld oplysn.
Svend Kirk

(1 beskrivelse vedlagt)

Til Gentofte Kommunes ingeniørkontor
Rådhuset, Charlottenslyst.

Gjentofte Sogneraads

Skoleudvalg.

Den 15' Januar 1919.

10. JAN. 1919

Da Varmeapparatet ved Maglegaards-Skolen i længere Tid ikke har fungeret godt, hvilket bl. a. har resulteret i, at Temperaturen i nogle Klasseværelser særlig under Frostperioder har været nede paa en 7 a 8 Grader, skal man herved i Hønhold til en paa et under G.D. afholdt Udvalgsmøde derom truffen Vedtagelse anmode Kontoret om at ville underkaste Varmeanlægget en nøje Undersøgelse for om muligt at finde Aarsagen til, at Apparatet virker saa daarligt, og derpaa snarest foranledige de eventuelt forefundne Mangler afhjulpne; saafremt Kontoret anser det for nødvendigt at antage fremmed Assistance for at finde og afhjælpe Manglerne, bemyndiger Udvalget herved Kontoret til at antage saadan.

Olaf Nasted



Til

Ingeniørkontoret.

G. K. I.
J/3/19/9.

Til


~~Skoledirektørens Kontor.~~

I Anledning af den fra det ærede Udvalg modtagne Skrivelse af 15/1 1919 vedrørende Varmeapparatet i Maglegaard-Skolen skal man herved meddele, at en foreløbig Undersøgelse har givet til Resultat, at der i Tiden fra December efter Overlærerens Udtalelse kun 1 Dag har været saa lav Temperatur, at der var Grund til Klage, og ved nærmere Eftersyn viste det sig, at Fyringen den Dag var paabegyndt 1 Time senere end sædvanligt. I Tiden fra December til Slutningen af Januar har Fyringen været udført af en Vilar for Skolebetjenten, der paa Grund af en Armskade var forhindret i at udføre den Del af sit Arbejde.

At Temperaturen i dette Tidsrum har været tilfredsstillende tyder paa, at Mangel paa Pasning af Varmeanlægget har været en væsentlig Aarsag til de gentagne Klager, der har været fremsat. At et direkte Bevis herfor ikke har kunnet fremskaffes før, er paa den anden Side en direkte Følge af, at dette har krævet en længere Tids Erstatning af Skolebetjenten ved dette Arbejde.

En anden væsentlig Aarsag til de forholdsvis lave Temperaturer er den, at der fra Skolens Side er fjernet en Trediedel af Forsatsvinduerne, hvorved antagelig Temperaturen nedsettes et Par Grader, samtidig er de paa Plads værende Forsatsvinduer saa utette, at de al-

deles ikke opfylder de Krav, der maa stilles til dem, en Omstændighed;
der vel ogsaa er medvirkende/^{Aarsag}til, at Vindforholdene har saa stor
Indflydelse. Imidlertid kunde man tænke sig den Mulighed, at der navn-
lig paa Vestsiden opstilles nogle supplerende Varmelegemer, ligesom de
i Klasseverelserne for et Par Aar siden opsatte Ventilatorer burde forsy-
nes med Slangtræk i Stedet for Rødetræk, da det har vist sig, at
Lufttrykket i Ventilations- og Varmeluftskanalerne er saa stort, at
Ventilatorerne ikke kan aabne sig selv.

Endelig skal man tillade sig at henstille, som det flere
Gange er sket mundtlig, at Vinduerne ikke aabnes saaledes som det
hidtil har været Skik, da derved sker ret væsentlige Varmetab, der
naturligvis maa influere paa Temperaturen; med den stærke Luftforny-
else, som netop paa denne Skole finder Sted ved den kunstige Ventila-
tion, vil dette ikke være paakrævet.